



222712050067
有效期至2028年06月05日

BY/ZLJL-032-02




检测报告

报告编号:CL20240801004

项目名称: 陕西五洲矿业股份有限公司中村选厂 2024 年污染源监测 (8 月)

委托单位: 陕西五洲矿业股份有限公司

报告日期: 2024 年 08 月 30 日



陕西宸琉检测服务有限公司

Shaanxi Chenliu Testing Service Co.,Ltd



声 明

- 1、本报告未盖  陕西宸琉检测服务有限公司检验检测专用章、骑缝专用章、签发人处未盖检验检测专用章无效；
- 2、本报告无编制人、室主任、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效；
- 3、本报告检测结果仅对本次所采集样品或送检样品负责，送检样品来源及相关信息的真实性由委托方负责；本次检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；
- 4、本报告中检测结果以“检出限+L”或“检出限+ND”表示未检出；
- 5、本报告中检测内容，评价标准均由委托方提供；若委托方对检测报告有任何异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄依邮戳为准），向本公司提出书面要求，逾期则视为认可检测结果；
- 6、本检测报告中结论不属于计量认证范围；
- 7、本报告未经授权，不得部分复印（完整复印除外）；完整复印报告未加盖“陕西宸琉检测服务有限公司公章”无效；
- 8、未盖  章的报告，其检测数据仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不用于向社会出具具有证明作用的检测数据。
- 9、本检测报告仅提供给委托方，本公司对其他方应用本报告所产生的不良后果不承担任何责任。
- 10、“——报告结束——”为报告结束符，报告正文、三级审核在结束符之前。

公司名称：陕西宸琉检测服务有限公司

地 址：西安市国家民用航天产业基地工业二路 66 号泰戈分析仪器 6 楼 601 室

电 话：029-85839255/177 0922 1300

检测报告

报告编号: CL20240801004

第 1 页 共 2 页

一、项目概况

项目名称	陕西五洲矿业股份有限公司中村选厂 2024年污染源监测（8月）				
被测单位	陕西五洲矿业股份有限公司				
检测地址	陕西省商洛市山阳县中村镇				
联系人员	孟祥润	联系方式	152 2948 4928	检测类别	自行监测
检测日期	2024.08.14		检测人员	张祥、孙亮亮	
检测内容	有组织废气 检测点位：DA009（3#锅炉）废气排放口 1# 检测项目：氮氧化物 检测频次：检测 1 天，每天 3 次。				
检测依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单（GB/T 16157-1996） 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）				
检测仪器	EM3088(3.0)型低浓度烟气尘测试仪CL-039				
参考标准	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3				
备注	本报告中“/”表示无此项内容。				

二、检测分析方法及分析仪器信息

检测类别	检测项目	分析方法	仪器名称/型号/编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度烟气尘测试仪 EM3088（3.0）/CL-039 （2025.07.17）	3mg/m ³

此页以下无正文

检测报告

报告编号: CL20240801004

第 2 页 共 2 页

三、检测结果

表 1 有组织废气检测结果一览表

检测点位		DA009（3#锅炉）废气排放口1#		燃料信息		天然气	
测点截面积（m ² ）		0.1590		排气筒高度（m）		15	
锅炉名称及型号		承压蒸汽锅炉WNS4-1.25YQ（LN30）					
采样日期	检测参数		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
2024.08.14	排气流速（m/s）		6.5	6.4	6.7	/	/
	排气温度（℃）		56.5	57.6	57.7		
	水分含量（%）		9.5	9.9	9.7		
	含氧量（%）		4.2	4.4	4.5		
	基准含氧量（%）		3.5				
	烟道风量（m ³ /h）		3706	3637	3859		
	标干流量（m ³ /h）		2571	2504	2661		
	氮氧化物	实测浓度（mg/m ³ ）	37	38	37	38	/
		折算浓度（mg/m ³ ）	39	40	39	39	50
		排放速率（kg/h）	9.51×10 ⁻²	9.52×10 ⁻²	9.85×10 ⁻²	9.62×10 ⁻²	/
结论	检测结果表明：DA009（3#锅炉）废气排放口1#氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中b类标准限值要求。						

编制人: 张松松

室主任: 郭强

审核人: 樊承英

(检验检测专用章)

签发人: 王加
签发日期: 2024.08.30

报告结束



附件部分

附表 1 有组织废气检测期间气象条件

检测日期	气压 (KPa)
2024.08.14	93.72-93.74

附图 1：检测点位图

